



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Кировской области

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Мурашинского района

(наименование органа государственного пожарного надзора)

613711, г. Мураши, ул. Халтурина, 90 тел. 8 (83348) 2-14-05, E-mail: Ondmurashi@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

г. Мураши

(место составления акта)

« 04 » мая 20 18 г.

(дата составления акта)

15-20

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ,

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 20

По адресу:

613711 Кировская область. г. Мураши. ул. Пушкина д. 1 Здание МОКУ ДО ДМШ г.Мураши
используемое в процессе осуществления деятельности;

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения главного государственного инспектора Мурашинского района по
пожарному надзору Р.А. Сайфутдинова от 09.04.2018 №20

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя
руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении
проверки)

Была проведена проверка в отношении: Муниципального образовательного казенного учреждения
дополнительного образования детская музыкальная школа г. Мураши (МОКУ ДО ДМШ г. Мураши)

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование, адрес (место нахождения) постоянно
действующего исполнительного органа юридического лица, государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации
юридического лица / фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), место жительства индивидуального предпринимателя, государственный
регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, идентификационный номер
налогоплательщика); номер реестровой записи и дата включения сведений в реестр субъектов малого или среднего предпринимательства (для
субъектов малого или среднего предпринимательства)

Продолжительность проверки:

Время начала	Время окончания	Дата проведения проверки	Количество часов
11-00	12-00	12 апреля 2018 года	1 час
14-00	15-00	04 мая 2018 года	1 час
Общая продолжительность проверки (рабочих дней/часов)			2 дня / 2 часа

Правовые основания проведения проверки: ст. 1, 6, 6.1, 34, 37, 38, 39 Федерального закона от
21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; Федеральный закона от 26.12.2008 №294-ФЗ «О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; Положение о федеральном
государственном пожарном надзоре. утвержденное постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 №
290.

(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка; ссылка на положения нормативных
правовых актов, устанавливающих требования, которые являются предметом проверки)

**Акт составлен: Отделением надзорной деятельности и профилактической работы Мурашинского района
Главного управления МЧС России по Кировской области**

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

**С копией распоряжения/приказа о проведении проверки, заверенной должностным лицом,
проводившим проверку ознакомлен: (заполняется при проведении выездной проверки)
Директор МОКУ ДО ДМШ г. Мураши Мышкина М.Л. 09.04.2018г.**

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Вид проверки: внеплановая

(плановая/внеплановая)

Форма проверки: выездная

(документарная, выездная)

Лицо(а), уполномоченное(ые) на проведение проверки: Главный государственный инспектор
Мурашинского района по пожарному надзору Сайфутдинов Ринат Амирович

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку)

Лица, привлекаемые к проведению проверки:

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: Директор МОКУ ДО ДМШ г. Мураши Мышкина Марина
Леонидовна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя
юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе мероприятия по надзору выявлены нарушения требований пожарной безопасности:


№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3	4
	Общие нарушения:		
1.	Пути эвакуации (общие коридоры и лестничные клетки) не освещены в соответствии со СНиП 23-05 (СП 52.13130) аварийным (эвакуационным) освещением.	ст.46 ФЗ №184-ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании»; ППР в РФ п.33; СНиП 21-01-97* п.6.22; ФЗ №123-ФЗ от 22.07.2008 «О требованиях пожарной безопасности» ст.1, ст.4, ст.5, ст.6, ст.52, ст.53, ст.82, ст.89; СП 1.13130.2009 п.4.3.1; СП 52.13130.2011 п. п. 7.104-7.114	Директор МОКУ ДО ДМШ г. Мураши Мышкина М.Л.
2.	Руководителем организации не обеспечено устранение повреждения средств огнезащиты для строительных конструкций	п. 21 ППР в РФ № 390 от 25.04.2012г.	Директор МОКУ ДО ДМШ г. Мураши Мышкина М.Л.
3.	Не проведена проверка состояния огнезащитной обработки воспламеняемости ткани занавеса сценической коробки, в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением протокола проверки состояния огнезащитной обработки.	п. 21, п. 108 ППР в РФ № 390 от 25.04.2012г.	Директор МОКУ ДО ДМШ г. Мураши Мышкина М.Л.

1	2	3	4
4.	Соединение проводов и кабелей выполнено не с помощью опрессовки, сварки, пайки или сжимов в вестибюле здания	ст. 50 ФЗ-123; п.п. 2.1.21, 2.1.37 ПУЭ	Директор МОКУ ДО ДМШ г. Мураши Мышкина М.Л.
5.	Отсутствуют знаки пожарной безопасности на путях эвакуации	п. 33 ППР в РФ № 390 от 25.04.2012г.	
6.	На втором этаже в общих коридорах правого и левого крыла здания школы, для покрытия пола применены материалы с ненормированным пределом огнестойкости	ст.46 ФЗ №184-ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании»; ФЗ №123-ФЗ от 22.07.2008 «О требованиях пожарной безопасности» ст.1, ст.4, ст.5, ст.6, ст.49, ст.134, табл.3, 28 приложения; ППР в РФ п.33; Приказ МЧС РФ от 08.07.2002 №320 п.3; СНИП 21-01-97* п.1.3, п.6.25*; СП 1.13130.2009 п.4.3.2	Директор МОКУ ДО ДМШ г. Мураши Мышкина М.Л.
7.	На пути эвакуации (основного выхода) допускается применение материалов с высокой пожарной опасностью	ст. 134 «ФЗ №123-ФЗ от 22.07.2008 «О требованиях пожарной безопасности», СНИП 21-01-97* п.1.3, п.6.25	Директор МОКУ ДО ДМШ г. Мураши Мышкина М.Л.
8.	На первом этаже в общих коридорах правого и левого крыла здания школы, для покрытия пола, потолка и стен применены материалы с ненормированным пределом огнестойкости	ст.46 ФЗ №184-ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании»; ФЗ №123-ФЗ от 22.07.2008 «О требованиях пожарной безопасности» ст.1, ст.4, ст.5, ст.6, ст.49, ст.134, табл.3, 28 приложения; ППР в РФ п.33; Приказ МЧС РФ от 08.07.2002 №320 п.3; СНИП 21-01-97* п.1.3, п.6.25*; СП 1.13130.2009 п.4.3.2	Директор МОКУ ДО ДМШ г. Мураши Мышкина М.Л.
9.	В помещениях здания установлено по одному пожарному извещателю	п. 13.3.2 СП 5.13130.2009	Директор МОКУ ДО ДМШ г. Мураши Мышкина М.Л.
10.	В коридоре зданий (в вестибюле, на путях эвакуации) выгорожены подсобные и кладовые помещения	п. 23 в РФ № 390 от 25.04.2012г.	Директор МОКУ ДО ДМШ г. Мураши Мышкина М.Л.


Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): нет

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): нет

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись проверяющего)



(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

_____ (подпись проверяющего)

_____ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

1. Предписание № 20/1/1 от 04.05.2018 года:

Главный государственный инспектор

Мурашинского района

по пожарному надзору Сайфутдинов Р.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«04» мая 2018 г.



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор МОКУ ДО ДМШ г. Мураши Мышкина Марина Леонидовна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«04» мая 2018 г.

М. Мышкина
(подпись)

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Главное управление МЧС России по Кировской области ул. Маклина, 65, г. Киров 610035 тел./факс (8332) 54-69-62. E-mail: firekir@kirpoj.kirov.ru, телефон доверия (8332) 64-21-77.